

检测编号 SN250906-07



查询本报告请扫描二维码

检测报告

检测类别

室内空气

委托单位

北京市中芯学校

检测类型

委托检测

报告日期

2025 年 09 月 07 日

安华科创（北京）检测技术有限公司
AnhuaKechuang (Beijing) Testing Technology Co., Ltd.



检测编号 SN250906-07

检测报告

委托（客户）单位	北京市中芯学校				
采样地址	北京市亦庄中芯学校小学部				
检测类别	委托检测				
检测项目	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。				
样品来源	现场采集				
密封时间	12 小时（客户自述）				
检测方法	公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物 GB/T18204. 2-2014 室内空气质量标准（规范性）苯、甲苯、二甲苯的测定 GB/T18883-2022 附录 C 室内空气质量标准（规范性）总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 GB/T18883-2022 附录 D				
评价标准	GB/T18883-2022 《室内空气质量标准》				
采样日期	2025 年 09 月 06 日				
检测完成日期	2025 年 09 月 07 日				
检测仪器	YX099/YX098/YX101/YX102/YX036/YX040/YX035-智能四路大气采样器 TQ-2000 YX059-数字皂膜流量计 BL2000 YF002-紫外可见分光光度计 752 YF072-气质联用仪 5973N/6890N YF017-气相色谱仪 HF-901A				
编制人：	魏金萍	审核人：	樊梦浩	批准人：	蒙娜娜
签发日期：	2025 年 09 月 07 日				



检测报告

检测结果汇总表

采样条件	温度: 27.9℃ 湿度: 66.4%RH 大气压力: 100.8 kPa				
检测项目	样品编号	标准值	采样点位置	检测结果	本项结论
甲醛	SN250906-07Q1	$\leq 0.08 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	舞蹈教室 414	0.076	符合标准
	SN250906-07Q2		美术教室 416	0.072	符合标准
	SN250906-07Q3		美术教室 411	0.065	符合标准
	SN250906-07Q4		音乐教室 413	0.067	符合标准
	SN250906-07Q5		合唱教室 415	0.066	符合标准
苯	SN250906-07B1	$\leq 0.03 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	舞蹈教室 414	0.004	符合标准
	SN250906-07B2		美术教室 416	0.003	符合标准
	SN250906-07B3		美术教室 411	0.004	符合标准
	SN250906-07B4		音乐教室 413	0.004	符合标准
	SN250906-07B5		合唱教室 415	0.005	符合标准
甲苯	SN250906-07B1	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	舞蹈教室 414	0.014	符合标准
	SN250906-07B2		美术教室 416	0.011	符合标准
	SN250906-07B3		美术教室 411	0.016	符合标准
	SN250906-07B4		音乐教室 413	0.013	符合标准
	SN250906-07B5		合唱教室 415	0.013	符合标准
二甲苯	SN250906-07B1	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	舞蹈教室 414	0.021	符合标准
	SN250906-07B2		美术教室 416	0.019	符合标准
	SN250906-07B3		美术教室 411	0.020	符合标准
	SN250906-07B4		音乐教室 413	0.021	符合标准
	SN250906-07B5		合唱教室 415	0.018	符合标准
TVOC	SN250906-07T1	$\leq 0.60 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	舞蹈教室 414	0.296	符合标准
	SN250906-07T2		美术教室 416	0.282	符合标准
	SN250906-07T3		美术教室 411	0.270	符合标准
	SN250906-07T4		音乐教室 413	0.277	符合标准
	SN250906-07T5		合唱教室 415	0.262	符合标准

.....本页以下空白.....

检测报告

检测结果汇总表

采样条件	温度：27.9℃ 湿度：66.4%RH 大气压力：100.8 kPa				
检测项目	样品编号	标准值	采样点位置	检测结果	本项结论
甲醛	SN250906-07Q6	$\leq 0.08 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	电子信息教室 311	0.072	符合标准
	SN250906-07Q7		科学教室 316	0.065	符合标准
	SN250906-07Q8		一层大厅	0.070	符合标准
	SN250906-07Q9		二层普通教室	0.063	符合标准
	SN250906-07Q10		二层语言中心教室	0.074	符合标准
苯	SN250906-07B6	$\leq 0.03 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	电子信息教室 311	0.005	符合标准
	SN250906-07B7		科学教室 316	0.004	符合标准
	SN250906-07B8		一层大厅	0.004	符合标准
	SN250906-07B9		二层普通教室	0.003	符合标准
	SN250906-07B10		二层语言中心教室	0.005	符合标准
甲苯	SN250906-07B6	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	电子信息教室 311	0.015	符合标准
	SN250906-07B7		科学教室 316	0.016	符合标准
	SN250906-07B8		一层大厅	0.011	符合标准
	SN250906-07B9		二层普通教室	0.011	符合标准
	SN250906-07B10		二层语言中心教室	0.013	符合标准
二甲苯	SN250906-07B6	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	电子信息教室 311	0.020	符合标准
	SN250906-07B7		科学教室 316	0.017	符合标准
	SN250906-07B8		一层大厅	0.025	符合标准
	SN250906-07B9		二层普通教室	0.018	符合标准
	SN250906-07B10		二层语言中心教室	0.020	符合标准
TVOC	SN250906-07T6	$\leq 0.60 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	电子信息教室 311	0.289	符合标准
	SN250906-07T7		科学教室 316	0.277	符合标准
	SN250906-07T8		一层大厅	0.290	符合标准
	SN250906-07T9		二层普通教室	0.262	符合标准
	SN250906-07T10		二层语言中心教室	0.273	符合标准

.....本页以下空白.....

检测报告

检测结果汇总表

采样条件	温度：27.9℃ 湿度：66.4%RH 大气压力：100.8 kPa				
检测项目	样品编号	标准值	采样点位置	检测结果	本项结论
甲醛	SN250906-07Q11	$\leq 0.08 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	二层语言中心办公室	0.070	符合标准
	SN250906-07Q12		图书馆阅览区	0.076	符合标准
	SN250906-07Q13		图书馆学习中心	0.078	符合标准
	SN250906-07Q14		AI 教室 324	0.067	符合标准
苯	SN250906-07B11	$\leq 0.03 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	二层语言中心办公室	0.004	符合标准
	SN250906-07B12		图书馆阅览区	0.005	符合标准
	SN250906-07B13		图书馆学习中心	0.004	符合标准
	SN250906-07B14		AI 教室 324	0.003	符合标准
甲苯	SN250906-07B11	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	二层语言中心办公室	0.014	符合标准
	SN250906-07B12		图书馆阅览区	0.013	符合标准
	SN250906-07B13		图书馆学习中心	0.015	符合标准
	SN250906-07B14		AI 教室 324	0.011	符合标准
二甲苯	SN250906-07B11	$\leq 0.20 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	二层语言中心办公室	0.022	符合标准
	SN250906-07B12		图书馆阅览区	0.025	符合标准
	SN250906-07B13		图书馆学习中心	0.022	符合标准
	SN250906-07B14		AI 教室 324	0.017	符合标准
TVOC	SN250906-07T11	$\leq 0.60 \text{ (mg/m}^3\text{)}$	二层语言中心办公室	0.275	符合标准
	SN250906-07T12		图书馆阅览区	0.289	符合标准
	SN250906-07T13		图书馆学习中心	0.296	符合标准
	SN250906-07T14		AI 教室 324	0.258	符合标准

.....本页以下空白.....

检测报告说明

- 一、报告封面CNAS专用章是电子章，报告封面和骑缝处需加盖“安华科创（北京）检测技术有限公司检验检测专用章”，未盖章者无效。
- 二、报告无编制人、审核人、批准人签字无效。报告涂改、增减无效。
- 三、未经本检测机构书面批准，不得复制本检测报告。
- 四、对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十日内与本单位联系。逾期不提出，视为认可检测报告。
- 五、检测报告只对所检样品检验项目的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本检测机构仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本检测机构书面批准，本检测报告及机构名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检测单位：安华科创（北京）检测技术有限公司

通讯地址：北京市经济技术开发区西环南路 26 号院 1 号楼

307 室、308 室、309 室

咨询电话：010-67000942

